



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-0502DM0357

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Haci Ayvaz End. Mamüller San.ve Tic. A.S Atatürk San.Bolg. Inan Cad. No. 44, TR-34555 Hadimköy / Istanbul
Vertreiber <i>distributor</i>	Haci Ayvaz End. Mamüller San.ve Tic. A.S Atatürk San.Bolg. Inan Cad. No. 44, TR-34555 Hadimköy / Istanbul
Produktart <i>product category</i>	Bauteile für die Gas- und Trinkwasserinstallation: Wellrohrleitung (0502)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Wellrohrleitung aus nichtrostendem Stahl
Modell <i>model</i>	Ayvaz GW354 Hose
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: B 21/05/3492 vom 26.05.2021 (DBI) UBA-Leitlinie/BWGL: K-244302-14-Ko vom 12.06.2014 (WHY) Mikrobiologische Prüfung: MO 209/19 vom 24.01.2020 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW GW 354 (01.09.2002) UBA METALLE (14.05.2020) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	26.05.2026 / 21-0533-WNE

70098-04 A, E

06.08.2021 Br A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Ayvaz GW354 Hose	Nennweite: DN15, DN20, DN25, DN32 max. Betriebsdruck: 10 bar	



CERT

DVGW type examination certificate

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DW-0502DM0357

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of water supply <i>Produkte der Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	Haci Ayvaz End. Mamüller San.ve Tic. A.S Atatürk San.Bolg. Inan Cad. No. 44, TR-34555 Hadimköy / Istanbul
Distributor <i>Vertreiber</i>	Haci Ayvaz End. Mamüller San.ve Tic. A.S Atatürk San.Bolg. Inan Cad. No. 44, TR-34555 Hadimköy / Istanbul
Product Category <i>Produktart</i>	gas and drinking water installation components : corrugated pipe system (0502)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	Corrugated pipe made of stainless steel
Model <i>Modell</i>	Ayvaz GW354 Hose
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	type testing: B 21/05/3492 from 26.05.2021 (DBI) UBA-Guideline: K-244302-14-Ko from 12.06.2014 (WHY) hygienic testing: MO 209/19 from 24.01.2020 (TZW)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DVGW GW 354 (01.09.2002) UBA METALLE (14.05.2020) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)

Date of Expiry / File No. 26.05.2026 / 21-0533-WNE
Ablaufdatum / Aktenzeichen

06.08.2021 Br A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type	Technical Data	Remarks
<i>Typ</i>	<i>Technische Daten</i>	<i>Bemerkungen</i>
Ayvaz GW354 Hose	nominal diameter: DN15, DN20, DN25, DN32 max. operating pressure: 10 bar	