

Kooperacioni partner:



Članica:



Na osnovu Rješenja Federalnog ministarstva trgovine, Mostar, Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, br. 01-05-196/13 od 26.08.2013. godine i Zapisnika o vršenju nadzora nad radom IGT-a br. 01-05-1550-6-1/12 od 29.11.2012. godine, IGT izdaje:

UVJERENJE

CERTIFICATE

Broj: 003/20

Number:

Vlasnik uvjerenja / naziv i adresa
Owner of certificate / the name and address

IMAS d.o.o.
Ul. Heljevac 2, BiH-71000 Sarajevo

Proizvođač / naziv i adresa
Manufacturer / the name and address

Haci Ayvaz End. Mamüller San.ve Tic. A.S
Atatürk Sanayi Bölgesi Inan Caddesi No: 44
TR-34860 Hadimköy / Istanbul

Vrsta proizvoda
Kind of product

Setovi savitljivih cijevi od nehrđajućeg čelika
Stainless steel pliable corrugated kit

Model / tip
Model / Typ

Indoor-Flex

Opis proizvoda
Product description

Setovi savitljivih cijevi od nehrđajućeg čelika za primjenu u kućnim gasnim instalacijama i u zanatskim i industrijskim postrojenjima vodova unutar zgrada

Maksimalni radni pritisak
Max. operating pressure

500 mbar - u zanatskim i industrijskim postrojenjima vodova unutar zgrada
100 mbar - u kućnim gasnim instalacijama

Nazivni prečnik
Nominal rating

DN 12, 15, 20, 25, 32

Oznaka izvještaja o ispitivanju i datum
Test report number and date

LAB022-536/20 od 11.06.2020.

Ispitno tijelo
Testing laboratory

Laboratorija za ispitivanje - IGT d. o. o.
Ul. Gradačačka 142, BiH-71000 Sarajevo

Podloge za ispitivanje
Test basis

G 5616 (IGT izdanje, juni 2014)
G 5616-B1 (IGT izdanje, novembar 2017)
BAS EN 15266:2010

Važi najkasnije do
Date of expiry

10.06.2023.

Gore navedeni proizvod odgovara kvalitetu proizvoda prema odredbama Zakona o kontroli kvaliteta određenih proizvoda pri uvozu i izvozu („Službene novine Federacije BiH”, broj 21/97)

11.06.2020.
Datum izdavanja
Date of Issue




Potpis ovlaštene osobe
Authorized Signature